



濃度計量証明書

第 A2314336-001 号
交付 2023年 12月 28日

株式会社 商報舎 二本松事業所 御中

栃木県計量証明事業登録(濃度)第1271号
〒325-0103 栃木県那須塩原市青木22番地152
株式会社 那須環境技術センター
環境計量士 小野崎 誠

試料名称	処理水		
採取地点	第3処理水		
採取日時	2023年 12月 22日	9時 45分	採取者 (株)那須環境技術センター
受付年月日	2023年 12月 22日	分析期間	2023年12月22日 ~ 2023年12月28日
天候	当日 晴	水温	12.9 °C

(注) 収集及び持ち込み試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。

ご依頼の試料について計量の結果を下記の通り証明致します。

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法
*外観	無色		JIS K 0102 8
*透視度	50 以上	度	JIS K 0102 9
*臭気	無		JIS K 0102 10.1
pH	8.0 (20°C)		JIS K 0102 12.1
SS	2 未満	mg/l	昭46環告第59号付表9
COD	4.7	mg/l	JIS K 0102 17
BOD	1.0 未満	mg/l	JIS K 0102 21
全窒素	6	mg/l	JIS K 0102 45.6
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂)	1 未満	mg/l	昭49環告第64号付表4 及び JIS K 0102 附属書1 II.2
n-ヘキサン抽出物質(鉱物油脂)	1 未満	mg/l	昭49環告第64号付表4 及び JIS K 0102 附属書1 II.1
ほう素	10	mg/l	JIS K 0102 47.3
	以下余白		

備考 *印の項目は計量証明書対象外のものです。